

違反対象物一覧表

2018/10/19 現在

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	管轄する 消防署・分署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
清水ビル	高崎市柳川町16番地12	自動火災報知設備 未設置	消防法第17条第1項	防火対象物全体	平成30年5月15日	高崎中央消防署
オゼットワールA棟	高崎市竜見町15番地1	スプリンクラー設備 未設置	消防法第17条第1項	「アイディサービス高 崎城南」部分	平成30年6月27日	高崎中央消防署
フェニックスハイツ	高崎市八千代町一丁目14番8号	自動火災報知設備 未設置	消防法第17条第1項	防火対象物全体	平成30年10月19日	高崎中央消防署
株式会社ソウ建築工房	高崎市上中居町280番地7	自動火災報知設備 未設置	消防法第17条第1項	防火対象物全体	平成30年5月15日	高崎東消防署
骨董会館	高崎市下之城532番地5	屋内消火栓設備 未設置	消防法第17条第1項	防火対象物全体	平成30年9月10日	高崎東消防署
		自動火災報知設備 未設置	消防法第17条第1項	防火対象物全体	平成30年9月10日	
有限会社吉田屋酒店	高崎市新町1649番地2、 1649番地6	屋内消火栓設備 未設置	消防法第17条第1項	防火対象物全体	平成30年5月15日	高崎東消防署 新町分署
ホビー・ザ・トミー 緑町店	高崎市緑町一丁目28番地4	屋内消火栓設備 未設置	消防法第17条第1項	1階部分	平成30年5月15日	高崎北消防署
		自動火災報知設備 未設置	消防法第17条第1項	防火対象物全体	平成30年5月15日	
住宅型有料老人ホーム 三山の家	高崎市箕郷町矢原1059番地65	スプリンクラー設備 未設置	消防法第17条第1項	防火対象物全体	平成30年6月27日	高崎北消防署 箕郷分署
小規模多機能ホーム ドリームホーム三山	高崎市箕郷町東明屋400番地1	スプリンクラー設備 未設置	消防法第17条第1項	防火対象物全体	平成30年6月27日	高崎北消防署 箕郷分署
共同生活援助事業所 プラム	高崎市足門町1034番地2	スプリンクラー設備 未設置	消防法第17条第1項	防火対象物全体	平成30年6月27日	高崎北消防署 群馬分署
ホテルcocoa (101号室、102号室、103号 室)	安中市板鼻370番地1	自動火災報知設備 未設置	消防法第17条第1項	防火対象物全体	平成30年6月27日	安中消防署